



**CH-8320 Fehraltorf, ESTI**

Schibli Support AG  
Klosbachstrasse 67  
8032 Zürich

Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen: **Dd**  
Datum: **08.01.2016**

**Allgemeine Installationsbewilligung für Betriebe**

Bewilligungsnummer **I-07228**  
Bewilligungsinhaber: **Schibli Support AG  
Klosbachstrasse 67  
8032 Zürich**  
Niederlassungen: **--**  
Fachkundiger Leiter: **Sauder Werner**  
Beschäftigungsgrad: **100 %**  
Weitere fachkundige Personen: **Scherhag            Jörg            Zürich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gestützt auf die Art. 6 und 9 der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV; SR 734.27) vom 7. November 2001 erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) dem obenerwähnten Bewilligungsinhaber aufgrund der Fachkundigkeit seines fest angestellten fachkundigen Leiters sowie den weiteren fachkundigen Personen mit Unterschriftsberechtigung gegenüber den Netzbetreiberinnen die allgemeine Bewilligung zur Ausführung von Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen.

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI  
Daniela Di Berardino  
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
T +41 44 956 12 12, Fax +41 44 956 12 22  
D +41 44 956 12 85  
daniela.di-berardino@esti.ch  
www.esti.admin.ch

Es gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

### **1. Gültigkeit der Bewilligung**

Die Bewilligung tritt sofort in Kraft. Sie ist unbefristet gültig und nicht übertragbar. Sie gilt für die ganze Schweiz (Art. 18 Abs. 1 NIV).

Verlässt der technische Leiter, der die für die Erteilung der Bewilligung verlangten Fachkenntnisse besitzt, den Betrieb, so erlischt die Bewilligung (Art. 18 Abs. 2 NIV).

### **2. Änderung und Widerruf der Bewilligung**

Der Bewilligungsinhaber muss dem ESTI innert zwei Wochen jede Tatsache melden, die eine Änderung der Bewilligung erfordert (Art. 19 Abs. 1 NIV).

Die Bewilligung wird widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind oder der Bewilligungsinhaber oder sein Personal trotz Mahnung in schwerwiegender Weise gegen die NIV verstossen (Art. 19 Abs. 2 NIV).

Das ESTI kann den Widerruf der Bewilligung öffentlich bekannt geben (Art. 19 Abs. 3 NIV).

### **3. Meldepflicht**

Die in der Bewilligung aufgeführte Person muss Installationsarbeiten vor der Ausführung der Netzbetreiberin, aus deren Niederspannungsverteilnetz die elektrische Installation mit Energie versorgt wird, mit einer Anzeige melden. Das gilt nicht für elektrische Installationen, deren Anschlusswert insgesamt weniger als 3,6 kVA beträgt. Der Sicherheitsnachweis ist in jedem Fall auszustellen (Art. 23 Abs. 1 NIV).

### **4. Betriebsinterne Schlusskontrolle**

Vor der Übergabe der elektrischen Installation an den Eigentümer muss eine fachkundige Person oder ein Elektro-Kontrolleur/Chefmonteur eine Schlusskontrolle durchführen und in einem Sicherheitsnachweis die Ergebnisse dieser Kontrolle festhalten (Art. 24 Abs. 2 NIV).

Bei elektrischen Installationen, an denen gemeinsam mehrere Unternehmen mit je einem fachkundigen Leiter zusammengearbeitet haben, muss die Schlusskontrolle von der Person durchgeführt oder überwacht werden, die vom Eigentümer der Installation als für die Gesamtheit der Installation verantwortlich bestimmt wurde. Diese Person hat auch den Sicherheitsnachweis zu erstellen und zu unterzeichnen (Art. 24 Abs. 3 NIV).

### **5. Auflage**


--

### **6. Gebühr**

Die Gebühr für die Prüfung des Gesuches und die Erteilung der Bewilligung beträgt Fr. 450.00 und ist innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen.

Freundliche Grüsse

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

  
André Moser  
Leiter Vollzug NIV ESTI/VN